



Schutzanweisung

für Versorgungsleitungen der Stadtwerke Freudenberg GmbH & Co. KG

Die im Erdreich oder oberirdisch verlegten Leitungen der Stadtwerke Freudenberg GmbH & Co. KG dienen der Versorgung mit elektrischer Energie und Steuerung von Anlagen. Eine Beschädigung dieser Leitungen führt zu Unterbrechungen in der Versorgung der betroffenen Kunden und damit u.U. zu erheblichen Schadenersatzforderungen an den Verursacher. Des Weiteren besteht unmittelbar Lebensgefahr für die Personen, die ein unter Spannung bestehendes Stromkabel beschädigen.

Pflichten des Bauunternehmers

Jeder, der eine Tiefbaumaßnahme in öffentlichen oder privaten Grundstücken durchführt, hat mit dem Vorhandensein unterirdisch verlegter Versorgungsleitungen zu rechnen. Unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten hat sich der Bauunternehmer bei den Versorgungsunternehmen nach Leitungen zu erkundigen und eine aktuelle Leitungsauskunft einzuholen. Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Freudenberg GmbH & Co. KG können auch Leitungen anderer Netzbetreiber (z.B. Telekom, Privatleitungen usw.) vorhanden sein. Angaben über die Lage der Versorgungsleitungen sind unverbindlich und entbinden die bauausführende Firma nicht von der Pflicht, die tatsächliche Lage der Leitung per Handschachtung zu ermitteln. Die Anwesenheit eines Beauftragten der Stadtwerke Freudenberg GmbH & Co. KG auf der Baustelle entbindet den Bauunternehmer nicht von seinen Pflichten und lässt die Eigenverantwortlichkeit in Bezug auf die von ihm verursachten Schäden unberührt. Der Unternehmer muss seine Arbeitskräfte genauestens über das Vorhandensein von Leitungsanlagen unterrichten und auf die mit der Beschädigung von Leitungen verbundenen Gefahren hinweisen. Aktuelle Leitungspläne müssen auf der Baustelle vorhanden sein.

Die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften (z.B. Landesbauordnung, Baugesetzbuch) und das geltende technische Regelwerk (z.B. GW 315) sind zu beachten.

Anweisungen zum Schutz der Leitungsanlagen

Es liegt im Interesse aller bei Erdarbeiten, insbesondere in der Nähe von Versorgungsleitungen, äußerst vorsichtig zu sein und die folgenden Anweisungen zu beachten:

- Jedes unbeabsichtigte Freilegen aller Arten von Leitungen bzw. Warnbändern ist den Stadtwerken Freudenberg GmbH & Co. KG unverzüglich zu melden. Die Tiefbauarbeiten sind an dieser Stelle sofort einzustellen und die freigelegten Leitungen sind vor Beschädigungen zu schützen. Ein Verfüllen jeglicher Versorgungsanlagen ist erst nach gründlicher Prüfung und nach Abstimmung mit einem Beauftragten der Stadtwerke Freudenberg GmbH & Co. KG durchzuführen. Die Anlagen sind beim Verfüllen und Verdichten gegen Beschädigungen zu schützen.
- Werden Versorgungsanlagen oder Warnbänder an Stellen, die in keinen Bestandsplan eingetragen sind, angetroffen bzw. freigelegt, so ist der Betreiber der Anlage unverzüglich zu verständigen. Die Arbeiten sind in diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit dem zuständigen Versorgungsunternehmen Einvernehmen über das weitere Vorgehen hergestellt ist.
- In einem Abstand von 0,8m zu erdverlegten Versorgungsleitungen der Stadtwerke Freudenberg GmbH & Co. KG muss grundsätzlich Handschachtung vorgenommen werden.



Stadtwerke Freudenberg GmbH & Co. KG

STROMVERSORGUNG

im Hause der Stadtwerke Wertheim GmbH

Mühlenstraße 60, 97877 Wertheim

Tel.: 09342/909-0, Fax: 09342/909-202

Versorgungsleitungen sind teilweise ohne Abdeckung und nicht immer im Sandbett im Boden verlegt. Die Angabe von Verlegetiefen ist wegen möglicher nachträglicher Geländeänderung stets unverbindlich.

- Werden Baugeräte wie Bagger, Kräne, Gerüste oder Kipper-Lastwagen in der Nähe von elektrischen Freileitungen verwendet ist auf den Sicherheitsabstand zur Freileitung (bis 1kV => 1,0m; über 1kV bis 20kV => 3,0m) zu achten. Es muss auch damit gerechnet werden, dass die Freileitung, je nach Windverhältnissen, zur Seite ausschwingt.
- Trafostationen, Kabelverteilerschränke und sonstige zu den Versorgungsanlagen gehörenden Einrichtungen müssen stets zugänglich bleiben. Hinweisschilder oder andere Markierungen dürfen ohne Zustimmung des betroffenen Versorgungsunternehmens nicht verdeckt, versetzt oder entfernt werden.

Maßnahme bei Leitungsbeschädigungen

Wurden bei Grabarbeiten Leitungen beschädigt so ist der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Freudenberg GmbH & Co. KG unverzüglich zu verständigen und den Anordnungen des Bereitschaftshabenden sofort Folge zu leisten. Alle erforderlichen Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren sind zu treffen.

Auch geringfügige Druckstellen und Beschädigungen der Kabelisolierung sind dem Versorgungsunternehmen zu melden, da sich hieraus im Laufe der Zeit schwerwiegende und kostspielige Folgeschäden entwickeln können, die dem Verursacher in Rechnung gestellt werden müssen.

Wichtige Telefonnummern

- Die Mitarbeiter der Stadtwerke Freudenberg GmbH & Co. KG sind über die Zentrale der Stadtwerke Wertheim GmbH zu erreichen:

Zentrale Stadtwerke Wertheim GmbH 09342/909-0

- Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Freudenberg GmbH & Co. KG wird über die Stadtwerke Wertheim GmbH abgewickelt (rund um die Uhr zu erreichen):

Stromversorgung 09342/909-101

- Eine Planauskunft für das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Freudenberg GmbH & Co. KG wird über die Stadtwerke Wertheim GmbH erteilt. Wenden Sie sich bitte an die

Abt. Netzinformationssystem (Planauskunft, zu den Geschäftszeiten zu erreichen)

Tel.: 09342/909-135, -136 oder -138 oder 0151 20928416

Fax: 09342/909-205